



И.О.50.003

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

ул. Большая Горная, д. 69 г Саратов, 410031

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе»

ул. Оренбургская, д.213, г.Пугачев, Саратовской области, 413726

тел/факс 845-74-44-33-6 E-mail: pugachev@gigiena-saratov.ru

ОКПО 26834180 ОГРН 1056405412964 ИНН 6450606762

КПП 644531001 ОКАТО 63435000000

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU. 710021 от 23.04.2015г

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Органа инспекции

В.В.Кудря

Экспертное заключение

№ 9/905В от 28.10. 2022г

Гигиеническая оценка

результатов лабораторных исследований воды ВПК «Нептун» Саратовская область, Пугачевский район, с. Камелик, ул. Ленинградская, д.9/1.

Основание для проведения инспекции: заявление вх.№64-20.9/273-2022 от 31.03.2022г.

Сведения об эксперте: Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» Мазуров Алексей Андреевич, имеющий высшее медицинское образование (Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского, диплом 106404 0025841, выдан 23 июня 2016 года), сертификат по специальности «Общая гигиена» 117718 1036978 регистрационный № У05941.10/20/1 от 20.10.2020 года.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена инспекция: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Рассмотренные документы:

- Протокол лабораторных исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения из крана водоразборной колонки, начало сети Пугачевский район, с. Камелик, ул. Первомайская, д.9 № 9/2872 от 27.10.2022г.;

Лабораторные исследования проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» (Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № RA. RU.21НК 95). По результатам рассмотрения протоколов лабораторных исследований можно сделать следующий вывод.

ВЫВОД:

По результатам лабораторного исследования воды централизованных систем питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям **соответствует**, по санитарно-гигиеническим показателям (жесткость, жесткость общая 10,9) **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

А.А.Мазуров